




PADRONIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	Código PTD-00.001	Seção 6-18
Título MATERIAIS PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	Data da emissão 30.08.1991	
FERRAGENS	Data da última Revisão 28.05.2013	

OLHAL PARA PARAFUSO - CÓDIGO CEEE-D: 055662005



NOTAS:

- 1) Material: Aço-carbono COPANT 1010 a 1045, forjado ou ferro fundido maleável ou nodular.
- 2) A peça deve ser zincada por imersão a quente.
- 3) Resistência mecânica: O olhal para parafuso corretamente instalado deve suportar um esforço mínimo de tração "F" de 5.000 daN, sem apresentar ruptura e suportar um esforço mínimo lateral "F1" de 3.200 daN, sem apresentar deformação permanente.
- 4) Identificação: Deve ser gravado na peça, de forma legível e indelével no mínimo:
 - o nome ou marca do fabricante.
 - mês e ano de fabricação;
 - carga mínima de ruptura em daN.
- 5) Dimensões em milímetros.